

Meno a adresa

stavebníka: _____

AQUASPIŠ spol. s r.o.

Sadová 12/2081

052 01 Spišská Nová Ves

Vec: Žiadosť o písomné vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby na stavebné a územné konanie a súhlas na napojenie vodovodnej prípojky

Stavebník
.....(celé meno a adresa podľa stavebného povolenia)
žiadam o napojenie vodovodnej prípojky k nehnuteľnosti na parcele č.....
v katastrálnom území.....

Podpis

Upozornenie prevádzkovateľa:

1. Vodovodná prípojka začína odbočkou na hlavnom potrubí. Navrtavací pás a vodomer je súčasťou verejného vodovodu.
2. Vodomer musí byť umiestnený v šachte s minimálnymi rozmermi 0,9 x 1,2 x 1,8 m, ktorá je zabezpečená poklopom s rozmermi 0,6 x 0,6 m a pre vstup do šachty musia byť zabudované stúpačky alebo rebrík.
3. Vodomerová šachta musí byť umiestnená maximálne 1m za hranicou pozemku a tak, aby prevádzkovateľ mal k nej neobmedzený prístup. Maximálna dĺžka prípojky od pripojenia po vodomer je 10 m.
4. Vlastník nehnuteľnosti zodpovedá za čistotu vodomernej šachty a nesmie zasahovať do vodomernej zostavy, každú zmenu alebo poruchu musí hlásiť prevádzkovateľovi.
5. Pri zmene vlastníka nehnuteľnosti je potrebné oznámiť túto skutočnosť prevádzkovateľovi.

Prílohy:

1. **Situácia vodovodnej prípojky**
2. **Výpis z listu vlastníctva (stačí z internetu)**